

**BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT.**  
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.  
☎ 66 / 523-200; 📠 66 / 528-850

---

**2011. évi  
rekonstrukciós javaslat**

**MEZŐHEGYES**

**VÁROS**

**részére**



## Mezőhegyes

Társaságunk elkészítette a település 2010. évi tervezett és a hibaelhárítás során elvégzett rekonstrukciókkal kapcsolatos tájékoztatót. Tájékoztatónk tartalmazza a 2010. évben tervezett rekonstrukciós munkákra fordítható összeget, a megvalósult illetve folyamatban lévő felújítások költségeit valamint a hibaelhárítások kapcsán elvégzett, ún. „bejelentő lapos” felújítások - I.-VIII. havi tényleges költségeit. A mellékelt táblázatok tartalmazzák – a fenti adatok alapján meghatározva – a település számára 2011. évben rendelkezésre álló, a víziközművek rekonstrukciójára felhasználható összeget.

A következőkben javaslatot teszünk a tulajdonos önkormányzat részére a 2011. évben tervezett, az üzemeltetői szempontok alapján kidolgozott rekonstrukciókra, figyelembe véve az idei évben elvégzett, illetve tervezett, de meg nem valósult felújításokat.

2010. évben az Önkormányzattal történt többszöri egyeztetést követően az alábbi rekonstrukciók megvalósulására kötöttünk szerződést.

**2010. évben az Önkormányzattal megkötött rekonstrukciós szerződésben foglaltaknak megfelelően társaságunk elvégezte a Rákóczi utcai ivóvíz bekötések cseréjét, közkifolyók cseréjét és a József körüti elosztóvezeték rekonstrukcióját.**

A 2010. évre vonatkozóan településükön ivóvízre elfogadott többlet bérleti díj mértéke:

- Lakossági: 34,30 Ft/m<sup>3</sup>
- Hatósági: 34,30 Ft/m<sup>3</sup>
- Önkormányzati: 34,30 Ft/m<sup>3</sup>.

A 2010. évre vonatkozóan településükön szennyvízre elfogadott többlet bérleti díj mértéke:

- Lakossági: 9,80 Ft/m<sup>3</sup>
- Hatósági: 9,80 Ft/m<sup>3</sup>
- Önkormányzati: 9,80 Ft/m<sup>3</sup>.

2011. évre az önkormányzat részére az alábbi javaslatot tesszük a többlet bérleti díj mértéke vonatkozásában:

Az értékesített ivóvíz és leszámlázott szennyvízmennyiség tekintetében egységesen **53,60 Ft/m<sup>3</sup>** többlet bérleti díjat tartjuk megfelelőnek.

A fenti összeg az alábbiak szerint került meghatározásra:

Az előző évben általánosan megajánlott többlet bérlet díj 51,50 Ft/m<sup>3</sup> volt. Ezt az összeget a 2011. évben, ágazatunkban érvényes strukturált árindex mértékével (4%) felszorozva 53,60 Ft/m<sup>3</sup>-t díjat kapunk - rekonstrukciós források számításánál ezt a díjat vettük figyelembe. A megajánlott díj nem tartalmazza a közgyűlés által elfogadott 5 % nyereséget, az ezzel növelt összeg 56,30 Ft/m<sup>3</sup>. A fenti összegek nettóban értendők.

## 2011. évi rekonstrukciós törzslap

település: **Mezőhegyes**

2010. évi bérleti díjak:

	bérleti díj nyereség nélkül (Ft/m3)			minimum bérleti díj (Ft/m3)
	lakossági	hatósági	önkormányzati	
ivóvíz	34,3	34,3	34,3	9,6
szennyvíz	9,8	9,8	9,8	12,9

2010. I-VIII. hóban képződött minimum bérleti díj összege: **2 751,4** eFt2010. I-VIII. hóban képződött többlet bérleti díj összege: **5 298,8** eFt2010. I-VIII. hóban elvégzett bejelentőlapos rekonstrukciós munkák költsége: **2 416,4** eFt2010.-ben elvégzett/leszerződött rekonstrukciós munkák összege: **8 500,0** eFt

2011. évre megajánlott bérleti díjak:

	bérleti díj nyereség nélkül (Ft/m3)			minimum bérleti díj (Ft/m3)
	lakossági	hatósági	önkormányzati	
ivóvíz	53,6	53,6	53,6	12,5
szennyvíz	53,6	53,6	53,6	13,7

Értékesített víz / leszámított szennyvízmennyiség (2011 évi tervezett, em3):

	lakossági	hatósági	önkormányzati	összesen
ivóvíz	148,2	28,4	10,3	186,9
szennyvíz	137,6	24,6	9,3	171,5

Várható bevételek bérleti díjból (eFt)

	többlet bérleti díjból nyereség nélkül (eFt)				minimum bérleti díjból (eFt)	mind összesen (eFt)
	lakossági	hatósági	önkormányzati	összesen		
ivóvíz	7 943,5	1 522,2	552,1	10 017,8	2 336,3	12 354,1
szennyvíz	7 375,4	1 318,6	498,5	9 192,4	2 349,6	11 542,0
összesen	15 318,9	2 840,8	1 050,6	19 210,2	4 685,8	23 896,0

2011. évi várható rekonstrukciós forrás összege: **+ 23 896,0** eFt2011. évben tervezett ivóvízes rekonstrukciók összege: **- 12 960,0** eFt

A településen a vízellátást egyedi vízmű biztosítja.

2011. évben tervezett szennyvízes rekonstrukciók összege: **- 9 850,0** eFt

A településen a szennyvíztisztítást egyedi szennyvíztisztító biztosítja.

település:

Mezőhegyes

12 960 eFt

2011 évre tervezett rekonstrukciók

csereendő bekötések száma (db)	20
felújítandó közfolyók száma (db)	
felújítandó tűzcsapok száma (db)	5

2 000
1 000

csereendő vezeték szakaszok

vezeték helye	új átmérő (mm)	hossza (m)	indoklás	
Táncsics u. - Akácfa u.	100	70	Összekötés mosathatósági és hidraulikai okok miatt	1 000
Lehár u. - Deák u.	100	50	Összekötés mosathatósági és hidraulikai okok miatt	750
István király u- Kozma F. u.	100	80	Összekötés mosathatósági és hidraulikai okok miatt	1 200

csomópontok átalakítása felújítása

csomópont helye	átmérő (mm/mm)	kell-e új akna	indoklás	
Komlósi u. - Rózsa u. sarok	100/100/100	-	1 db szivacsbehelyező idom beépítése	900
II. József krt. - Vasút u. sarok	125/100/100	-	1 db szivacsbehelyező idom beépítése	1 000
Komlósi-Rózsa u. sarok	100/100/100		csomópont kialakítás szivacsbehelyező idommal	900
Hild-Kossuth u. sarok	100		csomópont kialakítás szivacsbehelyező idommal	900
Battonyai – Orgona u.	100		csomópont kialakítás szivacsbehelyező idommal	900
Kossuth-Hársfa u. sarok	100		csomópont kialakítás szivacsbehelyező idommal	900

víztorony

típusa	mikor volt felújítva	mikor esedékes felújítani	indoklás

egyéb vizes rekonstrukciók (kutak, gáztalanítók, mélytárolók, technológiai elemek, hálózati szivattyúk, fertőtlenítők, kezelőépületek, védőterületek, stb.)

megnevezés	indoklás	
5, 6, 7, 10 sz. kutak kútfejeinek felújítása	Korrodált állapot	1 400
Kerítés részleges felújítás 110 fm		110

település:

Mezőhegyes

9 850 eFt

## 2011 évre tervezett rekonstrukciók

cserélendő, felújítandó bekötések száma (db)	
felújítandó gravitációs aknák száma (db)	10
felújítandó, cserélendő vákuumaknák és szelepek száma (db)	
aknafedlap felújítás (db)	15

	1 200
	2 400

## cserélendő, felújítandó gravitációs vezetékszakaszok

vezeték helye	új átmérő (mm)	hossza (m)	átlagos mélysége (m)	indoklás

## cserélendő, felújítandó nyomott, vákuumos vezetékszakaszok

vezeték helye	új átmérő (mm)	hossza (m)	indoklás

## felújítandó átemelő, vákuumgépház

helye, száma	indoklás

## egyéb szennyvízes rekonstrukciók (mechanikai, biológiai, kémiai tisztítás technológiai elemek, iszapvízteleltetés és elhelyezés eszközei, kezelőépületek, stb.)

megnevezés	indoklás	
szennyvíztisztító telepen gépi rács beépítése	jelenleg kézi tisztítású rács van beépítve, ezért folyamatos felügyelet szükséges	4 000
recirkulációs gépház lapostető és ereszcsonna felújítás	kb. 36 m <sup>2</sup>	150
Kerítés részleges felújítás 100 fm		100
Térvilágítás felújítása	12 db lámpatest beépítése és 6 db oszlop festése	500